

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00627/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТРИУМ» (ООО «МЕТРИУМ»)
ОГРН: 1165275019612, ИНН: 5261105960. Место нахождения (адрес юридического лица): 603124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЗБАССКАЯ, Д. 17А, ОФИС 29.
Телефон: +7 (920) 008-86-83. Адрес электронной почты: dhnn2014@ya.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТРИУМ» (ООО «МЕТРИУМ»)
ОГРН: 1165275019612, ИНН: 5261105960. Место нахождения (адрес юридического лица): 603124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЗБАССКАЯ, Д. 17А, ОФИС 29. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603002, РОССИЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 95.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные потолочные и стеновые в т.ч. звукопоглощающие, торговой марки «МЕТРИОН» марок: «Метрион Опти 15», «Метрион Комфорт 20», «Метрион Эксперт 40», «Метрион Медик 15», «Метрион Медик 20», «Метрион Школа 15», «Метрион Школа 20», «Метрион Спорт 15», «Метрион Спорт 20», «Метрион Спорт 40», «Метрион Спорт Стена», «Метрион Стена 40» из стекловолокна, кашированные окрашенным стеклохолстом с лицевой стороны и неокрашенным стеклохолстом с тыльной стороны, плотностью от 65 кг/м³ до 130 кг/м³, толщиной от 15 мм до 40 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.14.12-001-02959741-2025 «ПАНЕЛИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА МЕТРИОН».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.14.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-05-27/4 от 27.05.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ123-106.25-01 от 21.04.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на одном листе. Условия хранения: панели должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от +5°C до +35°C, при относительной влажности не более 95%. Гарантийный срок хранения панелей – 12 (двенадцать) месяцев со дня изготовления. Срок годности – 50 лет.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.05.2025 г. по 29.05.2030 г.




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N RU C-RU.АД67.В.00627/25


Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))